

Senhores,

A seguir, resposta ao questionamento referente ao **Pregão Presencial nº 05/13**:

QUESTIONAMENTO:

Solicito informar se a infraestrutura existente poderia ser aproveitada para viabilização do remanejamento e adequação do novo layout, tendo em vista não constar da planilha de materiais encaminhada (Perfilados, eletrodutos e caixas de pass tipo condutores), sendo os mesmo fundamentais para atender o layout encaminhado.

RESPOSTA:

A infraestrutura existente poderá ser aproveitada sim.

Estão previstos os materiais necessários para remanejamento e instalação de novas luminárias, tais como: vergalhões; tomadas; cabos flexíveis e, conforme item 3.5 do Memorial Descritivo as luminárias serão ligadas à infraestrutura existente.

Atenciosamente,

Seção de Licitações

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo