



Legenda Geral desta folha

                 	                    
--	--

NOTAS GERAIS:

-QUANDO NÃO ESTIVER COTADO EM PLANTA, OS PONTOS DE LUZ NO TETO DEVERÃO SER CENTRALIZADOS E AS FACES DAS CAIXAS DE INTERRUPTORES E TOMADAS DEVERÃO FICAR A 20cm DO VÃO LUZ DE BATENTES E/OU ARESTAS/CANTOS DE PAREDES.

-OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER Ø25mm, SALVO SE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO

-AS CAIXAS DE TETO (LAJE) DEVERÃO SER DO TIPO 4"x4" E AS CAIXAS DAS PAREDES DEVERÃO SER 4"x2", SALVO SE HOUVER OUTRA INDICAÇÃO NO DESENHO.

-PARA CONHECER OS VALORES DE QUEDA DE TENSÃO E CONFIRMAR AS SECCOES E TIPO

DA ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES DE COBRE, VER AS PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS- DCE 4.0 BETA, ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO.

-NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PROJETADA, FOI PREVISTO UM SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROLE DAS UNIDADES EVAPORADORAS. EM EMERGÊNCIA, PARA DESLIGAMENTO AUTO-

MÁTICO DO MESMO, DEVERÁ SER FORNECIDO SINAL ATRAVÉS DE CONTATO SECO DA CENTRAL DE ALARME/DETECÇÃO DE INCÊNDIO. NA FALTA DE ENERGIA COMERCIAL, QUANDO O GMG ENTRAR EM OPERAÇÃO, PARA RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DO MESMO, DEVERÁ SER FORNECIDO, A PARTIR DO QTA, SINAL ATRAVÉS DE CONTATO SECO ISENTO DE POTENCIAL

-AS MARCAS E/OU CODIGOS DE MATERIAIS MENCIONADOS NESTA FOLHA SÃO APENAS PARA REFERÊNCIA. EQUIVALENTES SÃO ADMITIDOS, DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO.

IMPORTANTE: O PRESENTE PROJETO FOI ELABORADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA NR-10:2004 E A NORMA TÉCNICA ABN NBR-5410:2004. COMPLEMENTAM ESTA PLANTA AS DETERMINAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PORTANTO, A COMPLETA LEITURA DO MESMO É OBRIGATORIA.

[illegible]

ESTE PROJETO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA EMPRESA COM ELETRICIDADE E ENGENHARIA S/C Ltda.
QUALQUER ALTERAÇÃO NA SUA EXECUÇÃO, SOMENTE
PODE SER FEITA APÓS AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.